

Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento do HVAC de salas

cinépolis

Descrição:

- Implementar os critérios gerais para ligar e desligar as máquinas de ar condicionado das salas
- Estabelecer o set point de 23°C, com margem de 21°C a 24°C

Benefícios:

- Economia de energia
- Melhoria na eficiência do equipamento

Ações a realizar / Rotina:

- **Primeira sessão da sala**
 - Pré-estabelecer o intervalo de 30 minutos antes da primeira sessão da sala para ligar as máquinas de ar condicionado.
 - CONTINGÊNCIA COVID: a circulação de ar/ventilador serão acionados 1 hora antes do início da primeira sessão da sala.
- **Entre sessões**
 - Nos créditos do filme, 15 minutos antes do fim da sessão, os compressores serão desativados para economia de energia.
 - CONTINGÊNCIA COVID: 5 minutos após o início da sessão, os compressores serão ativados se a temperatura da sala o exigir.
 - NOTA: O ventilador nunca deve desligar entre as sessões para manter a circulação de ar.
- **Última sessão**
 - Nos créditos do filme, 15 minutos antes do fim da sessão, os compressores serão desativados para economia de energia.
 - CONTINGÊNCIA COVID: o ventilador permanecerá ativo por 1 hora para circulação de ar e em seguida todos os equipamentos serão completamente desligados.

Imagem/gráfico:

