

Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento da climatização das áreas de serviço

cinépolis

Descrição:

- Implementar os critérios gerais para ligar e desligar as máquinas de ar condicionado das áreas de serviço
- Estabelecer o set point de 23°C, margem de 21 a 24°C

Benefícios:

- Economia de energia
- Melhoria na eficiência do equipamento

Ações a realizar / Rotina:

- **Áreas com equipamento tipo mini-split e extratores dessas áreas:** De acordo com o projeto do cinema em questão. Exemplos: Depósito da bomboniere (estoque secundário)/depósito refrigerado, sala da gerência/subgerência, quarto de empregados, TMS, plataforma de projeção, quarto de lixo, entre outras áreas.
 - Ligar 60 minutos após o início da primeira sessão e desligar 15 minutos antes do fim da última sessão.
 - Plataforma de projeção e TMS: ligar 30 minutos antes da primeira sessão e desligar 15 minutos antes do fim da última sessão. Obs.: A temperatura nunca deverá ultrapassar 26°C (dia ou noite)
 - Preencher planilha de controle diário
- **Áreas com equipamentos de ventilação e/ou extração:** De acordo com o projeto do cinema em questão. Exemplos: Exaustão das pipoqueiras, depósito da bomboniere(estoque secundário)/depósito refrigerado, área de preparo de alimentos, plataforma de projeção, área de lavagem de óculos, quarto de marketing, sala de subestação elétrica, quarto de lixo, sala da gerência/subgerência.
 - Ligar os equipamentos 30 min antes da primeira sessão e desligar 15 minutos antes do fim da última sessão.

Imagem:



Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento da climatização das áreas de serviço



Modelo de Planilha de controle a ser utilizado:



GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Selecione seu cinema aqui ->

Horário de funcionamento da climatização das áreas de serviço

Planilha de controle diário de temperatura

Competência: 20__

Data	Hora	Temperatura	Responsável
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		

Responsável: _____

__/__/__

Gerente: _____

__/__/__

