

Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento de HVAC do Lobby

cinépolis

Descrição:

- Implementar os critérios gerais para ligar e desligar as máquinas de ar condicionado do Lobby e Sanitários
- Estabelecer o set point de 23°C, com margem de 21 a 24°C

Benefícios:

- Economia de energia
- Melhoria na eficiência do equipamento

Ações a realizar / Rotina:

- **Lobby geral, bomboniere, corredor de acesso as salas e hall de saída (quando aplicável)**
 - Ligar os equipamentos 30 min antes da primeira sessão e desligar 15 minutos antes do fim da última sessão.
 - CONTINGÊNCIA COVID: ventilação do ar será ativado 1 hora antes do início da primeira sessão.
 - A circulação do ar é mantida com os ventiladores ligados 1 hora antes da primeira sessão e desligados 15 minutos antes do final da última sessão.
 - Preencher Planilha de controle diário
- **Sanitários**
 - A circulação do ar é mantida com os ventiladores ligados 1 hora antes da primeira sessão e desligados 15 minutos após o término da última sessão.

Imagem:



Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento de HVAC do Lobby

cinépolis

Modelo de Planilha de controle a ser utilizado:

cinépolis

GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Selecione seu cinema aqui ->

Horário de funcionamento de HVAC do Lobby

Planilha de controle diário de temperatura

Competência: 20__

Data	Hora	Temperatura	Responsável
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		
/ /	:		

Responsável:

__/__/__

Gerente:

__/__/__

